



Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 150 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung die unter 6 Prozent liegt

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: **Ja**

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: **Ja**

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspende und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Infos:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Informationen über Barrierefreiheit auf Ihrer Homepage?

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Sie Informationen zur Barrierefreiheit auf Ihrer Veranstaltungshomepage angeben.

Veranstaltungsraum:




Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage

Hinweis: Induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Bühne:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)